

Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmetitel	Maßnahmeverantwortlicher	Art der Maßnahme nach § 9 GemHVO (bitte ankreuzen)			Zeitraum	
				erhebliche finanzielle Bedeutung	nicht geringe finanzielle Bedeutung	geringe finanzielle Bedeutung	Voraussichtlicher Beginn	Voraussichtliches Ende
5.3.8.01.01	4615	NEA Netztersatzanlage Kläranlage Dargun	Herr Vollmann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Maßnahmebeschreibung</b>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Beschreibung/Begründung der Notwendigkeit				A	B	C	Okt 23	Apr 24
Die Kläranlage Dargun gehört zur kritischen Infrastruktur und unterliegt besonderem Schutzgrad für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Leben. Die Kläranlage besitzt keine Notstromversorgung. Die Erfordernis einer Notstromversorgung ergibt sich aus den Regelungen des Katastrophenschutzgesetzes. Zur Grundversorgung ist eine Größenordnung von 100 KVA ermittelt worden.								

**Voraussichtlicher Finanzierungsplan gegliedert nach Kostengruppen der Anlagenbuchhaltung**

Kostengruppen	Planjahr	Auszahlungen in €			A-Sachkonto	Einzahlungen in €					E-Sachkonto	Summe €	Eigenanteil Kommune €
		voraussichtliche Gesamtkosten	Auszahlungen	zuwendungsfähige		EU Antrag/Bewilligung	Bund Antrag/Bewilligung	Land Antrag/Bewilligung	Land Refinanzierung	Dritte Antrag/Bewilligung			
Vorplanung												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Grundlagenplanung	2023	36.000,00	36.000,00		78534000							0,00	36.000,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Ausführungen	2023	214.000,00	214.000,00		78534000							0,00	214.000,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Summe		250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00

**Jährliche Haushaltsbelastungen nach Durchführungen der Investition**

Aufwendungen	Planjahr	Aufwendungen						Einsparungen			Summe €	
		Nettoabschreibungen €	Bewirtschaftungskosten €	Unterhaltungskosten €	Personal €	Versicherung €	Weitere €					
	2023											0,00
	2024	8.400,00										8.400,00
	2025	12.500,00										12.500,00
	2026	12.500,00										12.500,00
Summe		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		33.400,00

beifügte Anlagen - zwingend erforderlich (bitte ankreuzen)	A	B	C	D	E	F	G	H

Datum

Datum

Datum, 27.10.2022

gez. Vollmann  
Unterschrift Fachgebietsleiter/in

gez. Vollmann  
Unterschrift Sachbearbeiter/in

gez. Saggel  
Sichtvermerk Anlagensachbearbeiter/in

Hallo Ralf,

Ausgehend von unserer Kostenschätzung vom 1.6.2022 ergeben sich folgende Zahlen (brutto inkl. 19%):

Kostenschätzung	190.400 EUR
+ 10% Zuschlag für Preisanpassung bis Baubeginn	19.040 EUR
Baukosten	209.440 EUR
Nebenkosten	35.642,51 EUR
Gesamtkosten (geschätzt)	245.082,51 EUR

Wir empfehlen, Stand heute, 250.000 EUR in den Haushalt für die Maßnahme einzustellen.  
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen.

Dirk Westphal

ESD GmbH  
Neubauter Straße 11  
D-17159 Dargun  
Germany  
Tel.: +49 39959 4000  
Fax: +49 39959 4001  
[ESD.GmbH@esd-dargun.de](mailto:ESD.GmbH@esd-dargun.de)

Amtsgericht Neubrandenburg HRB 2523  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. D.Westphal